

INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Sulla base dei dati in nostro possesso, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e le qualità dell'acqua erogata nel comune di Cevio.

Zona di distribuzione	Comune di Cevio
Qualità " Classe OMS"	Buona
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua sorgiva e acqua di falda
Durezza	Molto dolce: 2 °fH
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Nessuno
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (27-48 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 18-34 mg/L Calcio: 10-17 mg/L Magnesio: <5 mg/L Sodio: - mg/L Potassio: - mg/L Cloruro: <0.5-1.3 mg/L Solfato: <10 mg/L

COMUNE DI CEVIO

16 DIC. 2014

RICEVUTO